

# BROOKVENT

## WARUNKI ROZSZERZONEJ GWARANCJI

Brookvent Polska sp. z o.o. z siedzibą w Prusicach, ul. Polna 14, 55-110, NIP: 9151790915, nr KRS: 0000463156, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

dalej: Gwarant,

udziela rozszerzonej gwarancji:

.....

dalej: Klient

na następujące Produkty:

.....

Wentylatory kanałowe

Wentylatory dachowe

Automatyka sterująca

Pozostałe elementy systemu wentylacji tj. Kratki, klapy zwrotne nawiewniki zgodnie z Instrukcją użytkownika systemu wentylacji w lokalach mieszkalnych,

które zostały określone w umowie nr ..... z dnia ..... zawartej pomiędzy Gwarantem a Klientem (dalej: Umowa).

### I. ZAKRES ZASTOSOWANIA

1. Warunki Rozszerzonej Gwarancji (dalej: WRG) określają warunki obowiązywania rozszerzonej gwarancji, przyznanej na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Gwarantem a Klientem.
2. Użyte w WRG określenia zostały zdefiniowane w Ogólnych Warunkach Gwarancji (dalej: OWG).
3. Do wykonywania rozszerzonego serwisu gwarancyjnego stosuje się odpowiednio zapisy OWG oraz OWSerw.
4. WRG mają zastosowanie wyłącznie do Produktów określonych w Umowie.

### II. OKRES GWARANCJI

1. Okres rozszerzonej gwarancji liczony jest od daty zawarcia Umowy i wynosi 60 miesięcy, chyba że Strony postanowiły inaczej w Umowie.

### III. WYNAGRODZENIE GWARANTA

1. Wysokość wynagrodzenia za udzielenie rozszerzonej gwarancji określona jest w Umowie.

### IV. WARUNKI OBOWIĄZYWANIA ROZSZERZONEJ GWARANCJI

1. Warunkiem obowiązywania rozszerzonej gwarancji jest przeprowadzanie systematycznych serwisów oraz przeglądów systemu wentylacji w zakresie oraz w terminach określonych w DTR.
2. W zakres prac serwisowych oraz przeglądów, o których mowa w punkcie IV.1 przy urządzeniach wentylacyjnych, wchodzi w szczególności:
  - a) Kontrola poprawności pracy wentylatora,

# BROOKVENT

- b) Czyszczenie łopatek wentylatora sprężonym powietrzem,
  - c) Kontrola temperatury silnika wentylatora,
  - d) Kontrola drożności kanału wentylacyjnego – na odcinku około 1,2 m od wentylatora,
  - e) Kontrola drożności i poprawności montażu tłumika akustycznego,
  - f) Kontrola poprawności wpięcia i drożności przewodu przetwornika ciśnienia,
  - g) Kontrola parametrów oraz poprawności pracy sterownika CSR-B,
  - h) Kontrola połączeń elektrycznych wentylator-sterownik ; zasilanie-sterownik,
  - i) Kontrola bezpiecznika sterownika CSR-B,
  - j) Pomiar skuteczności wentylacji w lokalach zakończone stosownym protokołem (opcjonalnie),
  - k) Posiadanie protokołu z przeprowadzonego serwisu/przeгляdu elementów wykonawczych systemu wentylacji mechanicznej (wentylator + sterownik).
3. Wykonanie prac serwisowych oraz przeglądów warunkujących obowiązywanie rozszerzonej gwarancji wymaga odpowiedniego udokumentowania ze wskazaniem danych podmiotu wykonującego prace, daty ich wykonania oraz podpisu osoby upoważnionej do potwierdzenia wykonania prac.
4. Ceny przeprowadzania powyższych czynności serwisu/przeгляdu przez Spółkę zawiera Cennik.